



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»**  
**СЛУЖБА ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник службы

тоннельных сооружений

Е.Г.Козин

г. Санкт-Петербург

23 апреля 2007 года

**АКТ**

**приемки и сдачи работ по строительству резервуара противопожарного  
запаса воды на площадке э/депо «Невское»**

**Комиссия в составе**

Председатель комиссии:	Главный инженер службы тоннельных сооружений	Кунец Д.В.
Члены комиссии:	Начальник дистанции тоннельных сооружений №3	Афанасьев Ю.Н.
	Технический директор ЗАО «Управление 20 Метрострой»	Асафьев К.Ю.
	Генеральный директор ООО «ПромЭнергоРесурс»	Стасов С.В.

Произвела осмотр построенного ЗАО «Управление 20 Метрострой» резервуара противопожарного запаса воды на площадке э/депо «Невское» по договору №15/06-С от 04.09.06.

В результате осмотра резервуара, в том числе его внутренних конструкций, а также слоя гидроизоляции, выполненного в виде засыпки сухой смеси «Натлен-1», никаких водопроявлений не обнаружено.

После обмена мнениями решили:

1. Проведенную работу по строительству резервуара противопожарного запаса воды считать выполненной в полном объеме и с хорошим качеством.

2. Резервуар наполнить водой (500 куб. м.) после месячного наблюдения на предмет появления водопроявлений.

3. ЗАО «Управление 20 Метрострой» в случае появления водопроявлений производить работы по их устранению в течение гарантийного срока по договору (1 год) за счет собственных средств.

Председатель комиссии:



Кунец Д.В.

Члены комиссии:



Афанасьев Ю.Н.

Асафьев К.Ю.

Стасов С.В.