



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

НИИ МЕХАНИКИ МГУ

Мичуринский проспект, д.1, Москва, ГСП-1, 119991, тел.: (495)939-31-21, факс: (495)939-01-65, e-mail: common@imec.msu.ru

203

№ 07-2011

Акт

испытания гидроизоляционного материала «НАТЛЕН-1»

г. Москва

17 декабря 2010

Лаборатория № 203 НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова в период с 03.12.10 г. по 16.12.2010 г. провела испытания образцов сухой гидроизоляционной смеси «НАТЛЕН-1».

В процессе испытания образцов получены следующие результаты.

Наименование	Насыпная плотность т/м ³	Выдерживаемое гидростатическое давление при толщине 5 см.	Коэффициент фильтрации м/сутки.
Сухая гидроизоляционная смесь «НАТЛЕН 1»	1,296	100 м. вод. ст.	⁻⁵ 4,8*10

Заведующий
Лабораторией № 203

А.А. Шахназаров