

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромЭнергоРесурс»

115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 3,
тел/факс: (495) 776-44-93, (812) 931-07-97



26.10.2010г.

г.Москва

АКТ

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт в том, что в период с 21 по 24 октября 2010 года, были проведены экспериментальные, ремонтные работы в помещении «Аварийный выход №1» в транспортном тоннеле «Лефортовский».

Ремонтные работы проводились гидроизоляционным материалом «НАТЛЕН-2» на общей площади 8м2, путем нагнетания гидроизоляционной смеси за обделку.

После проведения работ данное помещение было обследовано – Водопроявлений не обнаружено.

Начальник участка «Гормост-Лефортово»  Вовшин Я.В.

Инженер участка «Гормост-Лефортово»  Андреев Б.М.

Генеральный директор ООО «ПромЭнергоРесурс»  Стасов С.В.

