

Общество с ограниченной ответственностью
«ПромЭнергоРесурс»
115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 3,
тел/факс: (495) 776-44-93, (915)276-28-64



30.05.13г.

г.Москва

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с 1 по 31 мая 2013 года, силами ООО «ПромЭнергоРесурс» были проведены работы по устройству гидроизоляции с наружи фундаментов на объекте ТИР Дома Правительства РФ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д. 2 на общей площади – 356,7 м2.

Применены следующие материалы:

- Сухая гидроизоляционная смесь Натлен1 Т=50мм
- Несъёмная опалубка из плоских асбестоцементных листов Т=8мм
- Дистанционный анкер

После завершения работ помещение ТИРа было обследовано - водопроявлений не обнаружено.

Представитель генподрядчика ООО «Квардо» _____ Никифоров В.С.

Генеральный директор ООО «ПромЭнергоРесурс» _____ Стасов СВ.

